

A3 EI MITTAKAAVASSA



AURINKOPANEELIT TRINA TSM-400 Wp
 RIVIEN VÄLI 6m VARJOSTUMIEN EHKÄISEMISEKSI
 YHTEISTEHO 944 kWp
 SYÖTTÖPisteinä KAKSI ~500 kVA PUISTOMUUNTAJAA

E	Uusi pohjakartta	JNi	24.10.2021
D	Kiinteistörajoituksen päivitys	JNi	20.10.2021
C	Paneelien uudelleenjärjestely	JNi	18.10.2021
B	110 kV johdon asettama johtotien turvaetäisyys paneeleille	JNi	19.8.2021
TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMM. PVM

Korttel/Tila		Tontti/Rno		Viranomaisen merkintöjä	
IKAALINEN					
Rakennuksen numero/Rakennusten numero/Rakennustunnus/Rakennustunnukset					
AURINKOPANEELIKENTTÄ					
Rakennuskohteen nimi				Pirustuslaji	
LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ				PERIAATEPIIRUSTUS	
KERHOISTENTIE				Pirustuksen sisältö	
39500 IKAALINEN				Mittakaava	
SIIJOTUSPIIRUSTUS				Työnumero	
Suunnittelija		Allekirjoitus		Päiväys	
JNi		19.8.2021		Pirustuksen tunnus	
Tarkastaja		Allekirjoitus		Päiväys	
Hyväksyjä		Allekirjoitus		Päiväys	
Suunnitteluala				Tiedosto	
SÄH				LEP_1101	

